

Bytom, dn. 23.11.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie usługi

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

„Wyprowadzenie głównego wyłącznika prądu na portiernię budynku Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu przy ul. Korfantego 34”

Termin realizacji zamówienia: 22.12.2021r.

Kryteria oceny ofert:

cena: 100 %

Istotne warunki zamówienia:

Informacje ogólne odnośnie zakresu prac do wykonania:

- przeróbka istniejącej rozdzielni głównej w budynku
- montaż wyłącznika mocy w miejsce istniejącego przełącznika krzywkowego
- doprowadzenie przewodu ognioodpornego do miejsca montażu przycisku ROP
- montaż przycisku wyzwalania ROP
- montaż zabezpieczenia obwodu sterowania
- przegląd po uruchomieniu wraz z protokołem
- wykonanie i dostarczenie dokumentacji (schematy, deklaracje, aprobaty, certyfikaty).

Szczegółowy zakres prac/opis przedmiotu zamówienia:

- Nowy wyłącznik mocy powinien być na prąd znamionowy min. 160A
- Nowy wyłącznik mocy musi być zainstalowany pomiędzy (nie działającym) układem SZR a starym wyłącznikiem krzywkowym 0-1
- Nowy wyłącznik mocy musi być zabudowany w obudowie przytwierdzonej do ściany, z dostępem do dźwigni w celu ręcznego wyłączenia i załączenia obiektu
- Przycisk wyzwalający ROP powinien się znaleźć w pomieszczeniu portierni lub przed nim
- Z powodu kraty i braku dostępu zamontować należy dodatkowy przycisk wyzwalający bezpośrednio przed kratą rozdzielni
- Zasilanie obwodu przycisku należy wykonać z układu automatycznego przełącznika faz, kabel ognioodporny PH90
- Trasa kabla bezpośrednio po suficie lub w korycie kablowym metalowym lub siatkowym
- Dokumentacja powykonawcza: schemat obwodu sterowania, schemat obwodu zasilania, protokół z badania ochrony p/porażeniowej obudowy wyłącznika (metalowej), protokół z testu wyłącznika (ręcznie oraz oba przyciski)
- Wskazany jest montaż oprawy awaryjnej w pomieszczeniu rozdzielni (za kratą)

- W trakcie montażu należy zwrócić uwagę na zachowanie kolejności faz oraz ciągłość przewodu PEN.
- Wszystkie użyte materiały powinny być fabrycznie nowe.

Dodatkowe wymagania:

- Udokumentowanie doświadczenia w wykonywaniu instalacji elektrycznych
- Przedstawienie propozycji harmonogramu wykonania wraz z podaniem czasu odłączenia od zasilania budynku
- Przed złożeniem oferty wymagana wizyta w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu, celem oszacowania dokładnego zakresu prac

1. Gwarancja:

- Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty budowlano -instalacyjne na okres minimum 36 miesięcy.
- Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu oraz osobom trzecim lub ich mieniu w trakcie realizacji zamówienia jak i w okresie udzielonej gwarancji, chyba że są one następstwem siły wyższej, wyłącznej winy Zamawiającego lub osoby trzeciej, za którą wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. W przypadku wystąpienia takiej szkody Wykonawca będzie zobowiązany do jej pełnego naprawienia.

2. Warunki udziału w postępowaniu

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy którzy:

- Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (w tym stosowne uprawnienia SEP).
- Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj. w ciągu ostatnich 2 lat, wykonali co najmniej 3 zamówienia polegające na wykonaniu instalacji elektrycznej o wartości min. 30000 złotych łącznie.

Konieczne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzające wymogi zamawiającego, które należy dołączyć do oferty;

- Zaparafowany wzór umowy
- Stosowne uprawnienia SEP
- Wypełniony formularz ofertowy
- Dokument potwierdzający wykonanie w ciągu ostatnich 2 lat, co najmniej 3 zamówień polegających na wykonaniu instalacji elektrycznej o wartości min. 30000 złotych łącznie.


Uwagi:

Celem dokładnego oszacowania wartości prac potrzebnych do wykonania zamówienia, zapraszamy do dokonania wizji lokalnej. W kwestii umówienia terminu spotkania lub celem uzyskania odpowiedzi na pojawiające się pytania, prosimy o kontakt z Kierownikiem Działu Administracyjno- Technicznego, Panem Michałem Kołodziejczyk: pod numerem tel.: 795-432-395 (od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00) lub mailowo: m.kolodziejczyk@muzeum.bytom.pl

Termin składania ofert: 29.11.2021r.

Ofertę należy złożyć :

- pocztą, na adres: Muzeum Górnośląskie w Bytomiu pl. Jana III Sobieskiego 2, 41-902 Bytom lub
- pocztą elektroniczną na adres e-mail: m.kolodziejczyk@muzeum.bytom.pl

DYREKTOR
MUZEUM GÓRNOŚLĄSKIE W BYTOMIU

.....
Iwona Mohr
podpis Dyrektora